



Beter Zeker.

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____

Verslagnr.: 361180326/03

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

- BTW Antwerpen, BTW Brabant-Wallon, BTW Brussel, BTW Hainaut, BTW Liège, BTW Limburg, BTW Namur / Luxembourg, BTW Oost-Vlaanderen, BTW Vlaams-Brabant, BTW West-Vlaanderen

ADRES INSTALLATIE: Koothout 12, Keumt - Hasselt, Beroech. EIGENAAR: Adres: OPDRACHTGEVER: Adres: INSTALLATEUR: Adres: BTW of IK:

EAN: Teller nr. Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 26/3/18 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 274) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uithreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: HHZ

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting Telo 25 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 3; Aantal eindstroombanen: 19+9+6; RA: 17,2 Ohm; RI tot > 5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: De bygevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK gezien op de aangestelde van de stroomverdelers naam: handtekening:

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/3/18 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening) 36 leender



voor de Directeur,

* VERSLAG - RAPPORT *



Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel