


TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

ZVW **BTV** Controleorgaan erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweeptstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovisslaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref. _____
U. ref. _____

VERSLAG NR. 201000418

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Hyacinthelestraat 29

Beringen

EIGENAAR: KIVFAZ HUSEYIN

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: John Andrew Geuens

Pachstraat 36 Beringen

Adres: _____

INSTALLATEUR: 102

Adres: _____

BTW of I.K. _____

Datum van het onderzoek: 24/09/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorsch. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervolg - Verzanding - verkoop wooneenheid. Type der lokalen: Woonwoning

Begin werken: Fundering vóór na 10.81 - Elektrische installatie vóór na 10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 170 V Bescherming van de aansluiting _____ A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 20 mm² Alg. schakelaar: type Push 4A

Type van de aardelektrode: lus - beren - pijnen - horizontale - gesteerd Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroomkasten: 21; RA: 7 Ohm; RI tot 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

zie verslag

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 20/9/10

de aangestelde van de uitvoerorgaanverteiler naam: [Handwritten Name]

handtekening: [Handwritten Signature]

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemeen ADS werden verzegeld en de eindtrads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op 24/09/2010 art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) orgaan tevens uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

N. Reynders

De inspecteur